

Anerkannte Prüfstelle nach Landesbauordnung, Kennziffer SAC 24
Anerkannte Prüfstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1721
Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Registernummer PL 015
Anerkannte Prüfstelle durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung VKF Schweiz

**Ergänzungsprüfung eines Heizkessels für feste Brennstoffe nach
DIN EN 303-5:1999-06 unter Berücksichtigung der Prüfberichte A 97-235 vom
25.02.1998, B 97-235 vom 19.02.1998, C 97-235 vom 16.12.1997 und
H-E 1029-00/02 vom 26.07.2002**

Aktenzeichen / DBI F 10/06/0123
Prüfberichtsnummer

Prüfgegenstand Heizkessel für feste Brennstoffe DIN EN 303-5
Typ: SPK-P15
Ausführungen: --
Gesamtnennwärmeleistung 15 kW

Der geschweißte Stahlheizkessel mit Pelletbrenner mit Verbrennungsluftgebläse für Holzpellets besteht aus einer Brennkammer mit Turbulatoren in den Rauchgaszügen der von einem Wassermantel umgeben ist. Die Außenhaut ist mit Mineralfaserwolle isoliert. Der Kessel wird automatisch mittels Förderschnecke beschickt.

Auftraggeber NMT Normotec Systemelemente GmbH
Hohe Straße 12
01558 Großenhain

Hersteller Wie Auftraggeber


Auftragsumfang Prüfen von Emissionen, Leistung sowie Wirkungsgrad bei Vollast eines Heizkessels für feste Brennstoffe hinsichtlich der heiztechnischen Anforderungen der EN 303-5 (Pkt. 4.2)

Prüfgrundlage(n) DIN EN 303-5:1999-06
1. BImSchV vom 22.03.2010

Die im Auftragsumfang genannten Prüfungen gemäß DIN EN 303-5 für Heizkessel für feste Brennstoffe wurden überprüft und die Anforderungen der heiztechnischen Prüfungen nach Punkt 4.2 werden erfüllt.


Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Unterschrift des Prüfstellenleiters




Dipl.-Ing. (BA) Rico Eßbach
Unterschrift des Prüfers

Freiberg, 18.06.2010